

Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem.

Stavba nesmí být užívána, dokud toto rozhodnutí nenabude právní moci. Po nabytí právní moci stavební úřad zastaví řízení o nařízení odstranění stavby.

otisk úředního razítka

Ing. Vlastimil Novotný  
vedoucí odboru výstavby a územního plánování

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů a současně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup podle věty druhé § 25 odst. 2 správního řádu. 15. den je posledním dnem oznámení.

Datum vyvěšení: 20.2.2019  
OBEC LUKOV  
676 02 Mor. Budějovice  
IČ: 00378135  
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení  
Razítko:

Datum sejmutí: 7.3.2019  
OBEC LUKOV  
676 02 Mor. Budějovice  
IČ: 00378135  
Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí  
Razítko:

V elektronické podobě  
zveřejněno od: 20.2.2019  
OBEC LUKOV  
676 02 Mor. Budějovice  
IČ: 00378135  
Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění  
Razítko:

V elektronické podobě  
zveřejněno do: 7.3.2019  
OBEC LUKOV  
676 02 Mor. Budějovice  
IČ: 00378135  
Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění  
Razítko:

Zdvořile žádáme, po sejmutí opatření z úřední desky, o jeho vrácení s potvrzením o vyvěšení.

#### Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

#### Obdrží:

##### účastníci (dodejky)

Obec Lukov, IDDS: c5vawjq

##### účastníci (veřejnou vyhláškou)

CETIN, Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t

E.ON Distribuce a.s., IDDS: nf5dxbu

GasNet s.r.o., IDDS: rdxzhzt

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, pracoviště Třebíč, IDDS: 3qdnpg

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., Divize Třebíč, IDDS: siygxm

##### vlastníci sousedních pozemků nebo staveb dle parcelního čísla, výpis z KN (veřejnou vyhláškou)

parc. č. 600/6, 600/9, 600/11, 600/12, 600/15, 608/10, 614/1, 615, 618/1, 618/2, 618/3, 619, 620/1, 620/2, 622, 623/1, 624, 625/2, 627/2, 629, 630, 643/1, 643/3, 644, 647, 648, 650, 651/3, 651/5, 651/6, 651/9, 651/10, 651/11, 651/13, 651/14, 651/15, 651/18, 651/23, 651/29, 651/39, 651/40, 651/41, 651/42, 651/49, 651/56, 651/72, 652/8, 652/10, 652/14, 652/22, 866/1, 866/2, 866/3, 880/5 v katastrálním území Lukov u Moravských Budějovic

##### dotčené orgány (dodejky)

Městský úřad Moravské Budějovice, Odbor životního prostředí, 676 02 Moravské Budějovice 2



**M Ě S T S K Ý   Ú Ř A D , odbor výstavby a územního plánování**  
**náměstí Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice**

SPIS. ZN.: OVUP/24828/2018/No  
Č.J.: MUMB/OVUP/ 27427/2018  
VYŘIZUJE: Ing. Novotný Vlastimil  
TEL.: 568 408 334  
E-MAIL: novotny@mbudejovice.cz  
  
DATUM: 29.11.2018



MUMBX00L4IJW



Nabylo právní moci dne 1.1.2019

MEÚ Mor. Budějovice dne .....

-13-

podpis .....

**VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA**  
**ROZHODNUTÍ**  
**DODATEČNÉ POVOLENÍ STAVBY**

**Výroková část:**

Městský úřad Moravské Budějovice, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), přezkoumal podle § 129 odst. 2 a 3 a § 111 až 114 stavebního zákona žádost o dodatečné povolení stavby, kterou dne 22.10.2018 podal

**Obec Lukov, Lukov 10, 676 02 Lukov**

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

- I. Vydává podle § 129 odst. 2 a 3 a § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu**

**s t a v e b n í   p o v o l e n í**

na stavbu:

**Kabelizace rozvodů veřejného osvětlení Lukov - Kopce**

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 425/2, 600/4, 600/18, 608/1, 608/5, 608/12, 608/13, 651/1, 651/19, 651/20, 651/25, 651/26, 651/59, 652/15, 866/4, 866/6, 880/2 v katastrálním území Lukov u Moravských Budějovic, kterým stavbu dodatečně povoluje.

**Stavba obsahuje:**

- Předmětem řešení je silnoproudé elektrické rozvody pro připojení veřejného osvětlení.

**Popis provedení**

- Nově vybudované veřejné osvětlení nahrazuje stávající osvětlení. Napájení osvětlení je ze stávajícího elektroměrového rozváděče, který je umístěn na podpěrném bodě číslo 17. Z rozváděče je napájen kabelem CYKY - J 4x16 rozvaděč RVO-1, který je umístěn v plastovém pilíři. Z rozvaděče RVO-1 jsou napájeny rozvaděče RVO-2 a RVO-3 kabelem AYKY - J 4x25, který tvoří páteřní vedení. Z rozpojovací skříně R-V01 je vedeno hlavní páteřní vedení kabelem AYK Y - J 4x25 přes ostatní rozpojovací skříně. Z jednotlivých rozpojovacích skříní jsou napájeny jednotlivé okruhy veřejného osvětlení a to kabelem CYKY - J 5x6 a CYK Y - J 4x 10. Jednotlivé stožáry jsou navzájem smýčkovány a kabely ve stožárech jsou ukončeny na stožárové svorkovnici. Ze stožárové svorkovnice je napájeno přes pojistku E 14 svítidlo pro veřejné osvětlení umístěné na výložníku stožáru kabelem CYKY 3 Cx 1,5. Stožáry jsou sadové, bezpaticové, třístupňové, pozinkované typ LBH 9-B - výška nad terénem 9 m, hloubka vetknutí 1m, a LBH 6-B - výška nad terénem 6 m, hloubka vetknutí 0,8 m. Na stožáry jsou osazeny výložníky, na které jsou namontována LED svítidla. Ocelové stožáry jsou připojeny na společnou uzemňovací soustavu. Uzemnění je uloženo po celé trase pod kabelem pro veřejné osvětlení.
- Bezdrátový místní rozhlas na stávajících podpěrných bodech rozvodů NN byl demontován a nově osazen na stožárech veřejného osvětlení.



**II. Povoluje podle § 129 odst. 3 a § 122 odst. 3 stavebního zákona****užívání stavby**

Účastníci řízení dle ustanovení § 27 odst.1, písmeno a) zákona č.500/2004 Sb. správního řádu, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

**Obec Lukov, Lukov 10, 676 02 Lukov**

**Odůvodnění:**

Stavební úřad při výkonu stavebního dozoru zjistil, že stavebník provedl stavbu bez rozhodnutí nebo opatření stavebního úřadu, a proto dne 22.10.2018 zahájil řízení podle § 129 odst. 1 písm. b) stavebního zákona o nařízení odstranění stavby.

Stavebník požádal podle § 129 odst. 2 stavebního zákona o dodatečné povolení stavby a předložil podklady předepsané k žádosti o územní rozhodnutí. Vzhledem k tomu, že stavebník předložil podklady ve stejném rozsahu jako k žádosti o stavební povolení, stavební úřad podle § 129 odst. 2 stavebního zákona přerušil řízení o nařízení odstranění stavby a vedl řízení o podané žádosti.

Stavební úřad oznámil zahájení řízení o dodatečném povolení stavby známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně nařídil ústní jednání spojené s ohledáním na místě na 27.11.2018, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Stavební úřad v provedeném řízení o dodatečném povolení stavby přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Stavebník prokázal, že stavba není v rozporu s ustanoveními § 129 odst. 3 stavebního zákona a proto ji lze dodatečně povolit.

Stavební úřad po ověření splnění podmínek podle § 122 odst. 3 stavebního zákona na žádost stavebníka současně rozhodl o povolení užívání dokončené stavby uvedené v § 119 odst. 1 stavebního zákona.

Stanoviska sdělili:

- Městský úřad Moravské Budějovice, Odbor životního prostředí

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - vlastníci sousedních pozemků nebo staveb dle parcelního čísla, výpis z KN parc. č. 600/6, 600/9, 600/11, 600/12, 600/15, 608/10, 614/1, 615, 618/1, 618/2, 618/3, 619, 620/1, 620/2, 622, 623/1, 624, 625/2, 627/2, 629, 630, 643/1, 643/3, 644, 647, 648, 650, 651/3, 651/5, 651/6, 651/9, 651/10, 651/11, 651/13, 651/14, 651/15, 651/18, 651/23, 651/29, 651/39, 651/40, 651/41, 651/42, 651/49, 651/56, 651/72, 652/8, 652/10, 652/14, 652/22, 866/1, 866/2, 866/3, 880/5 v katastrálním území Lukov u Moravských Budějovic

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

**Poučení účastníků:**

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Kraje Vysočina Jihlava podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.